

Transformateur torique RK RK 40/6 - n'est plus disponible



RK 100/25

Normes

Transformateur d'isolement
selon: VDE 0570 partie 2-1, DIN EN 61558-2-1, EN 61558-2-1, IEC
61558-2-1, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
transformateur de sécurité
selon: VDE 0570 partie 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC
61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
transformateur de séparation des circuits
selon: VDE 0570 partie 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC
61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Certifications

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Transformateur torique RK RK 40/6 - n'est plus disponible

données électriques

Type	RK 40/6 - n'est plus disponible
Données d'entrée	
Faible courant d'appel	13 fois
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Tension d'entrée nominale	2 x 115 V
Données sortie	
Degré d'efficacité	84,0 %
Perte à vide (typ.)	0,60 W
Puissance nominale	40,0 VA
Tension à vide (env. facteur x)	1,18
Tension de sortie nominale	2 x 6 V
Admission	
Agréments	UL, C-UL
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Sécurité et protection	
Classe de sécurité (préparée)	II
Classe du système d'isolation	A
Indice de protection	IP 00
Tension d'essai	4000 V, 50 Hz
Type	Ouvert
Données de commandes	
Numéro de commande	RK 40/6 - n'est plus disponible

données mécaniques

Type	RK 40/6 - n'est plus disponible
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	fixation à vis
Terminaux	raccordement de fils
Vis de fixation	M5
Dimensions et poids	
Diamètre Ø	80 mm
Poids	0,45 kg